

2026年10月5日

各 位

インフラファンド発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
いちごグリーンインフラ投資法人
代表者名 執行役員 伊藤 菜々子
(コード番号 9282) www.ichigo-green.co.jp
管理会社名
いちご投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩井 裕志
問合せ先 財務企画部長 和泉 雅大
(電話番号 03-4485-5233)

太陽光発電所月次発電実績（2026年9月）のお知らせ

いちごグリーンインフラ投資法人の太陽光発電所における月次発電量につき、下記のとおりお知らせいたします。

記

【月次発電量実績】

2027年6月期						
	発電所数	パネル出力 (MW)	予測発電量 (kWh) (A) (※1)	発電量 (kWh) (B)	差異 (kWh) (B) - (A)	CO2削減量 (kg-CO2) (※2)
7月	15	29.43	3,089,463	3,304,142	+214,679	1,615,628
8月	15	29.43	3,178,415	3,310,958	+132,543	1,574,885
9月	15	29.43	2,775,799	2,586,609	-189,189	1,286,019
10月	15	29.43	2,626,523			
11月	15	29.43	1,999,515			
12月	15	29.43	1,834,591			
1月	15	29.43	1,961,453			
2月	15	29.43	2,232,053			
3月	15	29.43	2,941,435			
4月	15	29.43	3,118,419			
5月	15	29.43	3,224,454			
6月	15	29.43	2,865,381			
通期	15	29.43	31,847,507			

9月の発電量は、秋雨前線や台風の影響により、東日本および西日本において日照時間が少なく、予測発電量（※1）に対して6.8%減の2,586,609kWhとなりました。

いちご名護二見ECO発電所のパネル不具合による減収は継続しておりますが、オペレーターによる基本賃料の保証がなされており、業績への影響は軽微です。

（※1）予測発電量は、各発電所の直近3年間の実績発電量の平均値をもとに管理会社が算定

（※2）CO2削減量は、環境省が公表する毎年3月1日時点の各電力会社の調整後排出係数を翌年2月分までの固定値とし、いちご名護二見ECO発電所は発電量 1kWh当たり0.707kg-CO2、その他は発電量 1kWh当たり0.423kg-CO2として算出

【月次発電所別発電量実績】

2026年9月				
発電所	パネル出力 (MW)	予測発電量 (kWh) (A)	発電量 (kWh) (B)	差異 (kWh) (B) - (A)
いちご桐生奥沢	1.33	128,316	80,626	-47,689
いちご元紋別	1.40	154,652	152,885	-1,767
いちご室蘭八丁平	1.24	140,021	150,405	+10,383
いちご遠軽清川	1.12	106,699	121,474	+14,775
いちご伊予中山町出渕	1.23	113,869	90,876	-22,992
いちご中標津緑ヶ丘	1.93	186,577	194,783	+8,205
いちご安平遠浅	1.16	115,762	123,786	+8,023
いちご豊頃	1.02	98,274	102,613	+4,339
いちご名護二見	8.44	655,677	675,648	+19,971
いちご遠軽東町	1.24	109,328	124,673	+15,344
いちご高松国分寺町新居	2.43	240,981	182,014	-58,966
いちご都城安久町	1.44	128,494	131,693	+3,198
いちご豊川御津町佐脇浜	1.80	185,855	118,723	-67,131
いちご山口秋穂西	1.24	133,383	114,823	-18,560
いちご山口佐山	2.35	277,904	221,580	-56,323
合計	29.43	2,775,799	2,586,609	-189,189

【出力制御の実施状況】

2026年9月に実施された再生可能エネルギー発電設備を対象とした出力制御のうち、本投資法人が運用する発電所の実施日は以下のとおりです。

発電所	地域	出力制御実施日
いちご元紋別	北海道	5日
いちご室蘭八丁平	北海道	11日
いちご遠軽清川	北海道	5日
いちご中標津緑ヶ丘	北海道	5日
いちご安平遠浅	北海道	5日
いちご豊頃	北海道	5日
いちご遠軽東町	北海道	5日
いちご高松国分寺町新居	四国	23日

(※) 各エリアの一般送配電事業者（電力会社等）によるオンライン出力制御装置を利用したオンライン出力制御の対応発電所であり、対応発電所は、一般送配電事業者より時間単位で出力制御を要請されます。

出力制御（2026年4月～2027年3月）の実施日数

発電所	2026年									2027年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
いちご桐生奥沢	2	6	0	0	0	0						
いちご元紋別	3	3	1	0	1	1						
いちご室蘭八丁平	3	4	1	0	0	1						
いちご遠軽清川	3	7	1	0	1	1						
いちご伊予中山町出渕	7	8	3	0	0	0						
いちご中標津緑ヶ丘	3	3	2	0	0	1						
いちご安平遠浅	3	5	1	0	0	1						
いちご豊頃	3	4	1	0	1	1						
いちご名護二見	2	1	0	0	0	0						
いちご遠軽東町	3	3	1	0	1	1						
いちご高松国分寺町新居	7	8	3	0	0	1						
いちご都城安久町	10	16	2	0	0	0						
いちご豊川御津町佐脇浜	2	2	0	0	0	0						
いちご山口秋穂西	1	4	2	0	0	0						
いちご山口佐山	2	4	1	0	0	0						

なお、本出力制御による、2026年8月14日付発表の「2026年6月期 決算短信」に記載の2027年6月期通期運用状況の予想に変更はございません。

本投資法人ホームページより保有発電所の発電状況を随時ご確認いただけます。

是非ご参照下さい。 www.ichigo-green.co.jp/portfolio

以 上