

2026 年 10 月 8 日

各 位

インフラファンド発行者名
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 中村 博信
(コード番号 9284)

管理会社名
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 瑞樹
問合せ先 財務企画部長 藤田 洋一
TEL: 03-6279-0311

太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御による本投資法人の
運用資産への影響（2026 年 9 月）に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）の太陽光発電所における、2026 年 9 月の発電電力量実績及び一般送配電事業者による出力制御（以下、「当月内出力制御」といいます。）による保有資産への影響について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 2026 年 9 月の発電電力量実績

2026 年 12 月期						
	発電所 (合計)	パネル出力	予想発電電力量 (kWh) (A) (* 1)	発電電力量 (kWh) (B) (* 2)	差異(kWh) (B) - (A)	CO ₂ 削減量 (kg-CO ₂) (* 3)
7 月	35	247.57	26,650,635	29,720,594	3,069,959	12,625,758
8 月	35	247.57	29,102,705	30,957,620	1,854,915	13,159,511
9 月	35	247.57	24,015,000	18,059,867	-5,955,133	7,681,639
10 月						
11 月						
12 月						
合計	-	-	79,768,340	78,738,081	-1,030,259	33,466,908

(* 1) 予想発電電力量はテクニカルレポートに記載の超過確率 50% (P50) の予想発電電力量を基に弊社で試算しています。

(* 2) 発電電力量は、SCADA システムで把握可能なデータを基に集計しています。

(* 3) CO₂削減量は、各電気事業者の調整後排出係数を基にして算出したものです。

(環境省 HP 参考 <https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html>)

2. 2026 年 9 月の発電所別発電電力量実績

2026 年 9 月は、断続的に続く雨や台風の影響で、東日本を中心に日射量が低調だったことから本投資法人が所有する太陽光発電所のポートフォリオ全体の発電電力量は 18,059,867kWh、予想発電電力量対比で

75.20%となりました。本投資法人は、発電所ごとの月次ベースの実績発電電力量が予想発電電力量を大きく下回った場合においても、賃借人より基本賃料（予想賃料の70%）を収受できる契約構造となっていますが、9月に予想発電量対比で70%を下回った発電所は東日本12か所、西日本1か所の計13か所でした。

2026年9月				
発電所	パネル出力 (MW)	予想発電 電力量(kWh) (A)	発電電力量 (kWh) (B)	予実対比 (%) (B/A)
CS 志布志市発電所	1.22	123,842	103,400	83.49
CS 伊佐市発電所	0.93	94,161	80,980	86.00
CS 笠間市発電所	2.13	179,262	49,505	27.62
CS 伊佐市第二発電所	2.01	215,065	181,900	84.58
CS 湧水町発電所	1.75	159,421	156,790	98.35
CS 伊佐市第三発電所	2.23	231,703	205,963	88.89
CS 笠間市第二発電所	2.10	177,206	104,910	59.20
CS 日出町発電所	2.57	267,962	211,561	78.95
CS 芦北町発電所	2.35	252,184	205,150	81.35
CS 南島原市発電所(東)、 同発電所(西)	3.93	426,689	399,564	93.64
CS 皆野町発電所	2.45	225,825	107,030	47.40
CS 函南町発電所	1.34	128,595	59,915	46.59
CS 益城町発電所	47.69	4,831,907	3,995,400	82.69
CS 郡山市発電所	0.64	57,636	37,437	64.95
CS 津山市発電所	1.93	177,848	149,705	84.18
CS 恵那市発電所	2.12	199,880	155,980	78.04
CS 大山町発電所(A)、 同発電所(B)	27.30	2,559,820	1,804,700	70.50
CS 高山市発電所	0.96	78,537	64,203	81.75
CS 美里町発電所	1.08	97,596	56,816	58.22
CS 丸森町発電所	2.19	185,599	130,122	70.11
CS 伊豆市発電所	10.78	973,087	663,990	68.24
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	249,986	281,856	112.75
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	78,315	60,934	77.81
CS 日出町第二発電所	53.40	5,061,669	3,876,800	76.59
CS 大河原町発電所	7.52	683,093	482,070	70.57
CS 福山市発電所	3.32	345,157	245,440	71.11
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	920,581	600,810	65.26
CS 嘉麻市発電所	2.24	213,959	131,334	61.38
CS みやこ町犀川発電所	13.01	1,287,844	930,033	72.22
CS 笠間市第三発電所	13.57	1,256,072	741,200	59.01
CS 山口市発電所	1.11	120,148	106,589	88.72
CS 佐倉市発電所	1.22	101,875	52,420	51.45
CS 広島市鈴張発電所	17.46	1,798,882	1,467,000	81.55
CS さくら市喜連川発電所	1.21	123,479	80,690	65.35
CS つくば市高見原発電所	1.24	130,115	77,670	59.69
ポートフォリオ合計	247.57	24,015,000	18,059,867	75.20

3. 本投資法人の運用資産にかかる 2026 年 9 月の出力制御の実施状況

一般送配電事業者による出力制御の指示に基づき、各発電所（以下、「当該発電所」といいます。）において 2026 年 9 月中に以下のとおり出力制御が実施されました。

発電所	パネル 出力 (MW)	電力 管内	出力 制御 ルール	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	通期 合計
CS 志布志市発電所	1.22	九州	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 伊佐市発電所	0.93	九州	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 笠間市発電所※	2.13	東京	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 伊佐市第二発電所	2.01	九州	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 湧水町発電所	1.75	九州	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 伊佐市第三発電所	2.23	九州	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 笠間市第二発電所※	2.10	東京	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 日出町発電所	2.57	九州	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 芦北町発電所	2.35	九州	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 南島原市発電所(東)、同 発電所(西)	3.93	九州	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 皆野町発電所	2.45	東京	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 函南町発電所※	1.34	東京	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 益城町発電所	47.69	九州	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 郡山市発電所	0.64	東北	30 日	0	0	2	－	－	－	2
CS 津山市発電所	1.93	中国	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 恵那市発電所	2.12	中部	360 時間	0	0	0	－	－	－	0
CS 大山町発電所(A)、 同発電所(B)	27.30	中国	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 高山市発電所	0.96	中部	360 時間	0	0	0	－	－	－	0
CS 美里町発電所※	1.08	東京	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 丸森町発電所	2.19	東北	無制限 無補償	1	0	0	－	－	－	1
CS 伊豆市発電所	10.78	東京	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	北海道	無制限 無補償	0	0	0	－	－	－	0
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	東北	無制限 無補償	1	0	0	－	－	－	1
CS 日出町第二発電所	53.40	九州	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 大河原町発電所	7.52	東北	無制限 無補償	1	0	0	－	－	－	1
CS 福山市発電所	3.32	中国	30 日	0	0	0	－	－	－	0
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	東北	30 日	0	0	2	－	－	－	2
CS 嘉麻市発電所	2.24	九州	無制限	0	0	7	－	－	－	7

			無補償							
CS みやこ町犀川発電所	13.01	九州	無制限 無補償	0	0	7	-	-	-	7
CS 笠間市第三発電所	13.57	東京	30 日	0	0	0	-	-	-	0
CS 山口市発電所	1.11	中国	無制限 無補償	0	0	0	-	-	-	0
CS 佐倉市発電所	1.22	東京	360 時間	0	0	0	-	-	-	0
CS 広島市鈴張発電所	17.46	中国	360 時間	0	0	0	-	-	-	0
CS さくら市喜連川発電所	1.21	東京	360 時間	0	0	0	-	-	-	0
CS つくば市高見原発電所	1.24	東京	無制限 無補償	0	0	0	-	-	-	0
ポートフォリオ合計	247.57			3	0	18	-	-	-	21

(※はオンライン未対応発電所)

(注) 実施日数には代理制御を含みます。

4. 当月内出力制御による本投資法人の運用状況への影響

当月内出力制御による本投資法人の収益への影響は以下のとおりです。

2026年9月の本出力制御による実質逸失変動賃料収入 (* 4)	7,360千円
今期の2026年9月までの出力制御による累計逸失変動賃料収入 (今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想賃料収入に対する比率)	7,361千円 (0.16%)
(ご参考) 今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想発電量 (P50 (* 5)) ベース、出力制御による予想発電量への影響を考慮前) に対する当該発電所の 当月実質逸失発電量の比率 (今期2026年9月までの累計実質逸失発電量の比率)	0.16% (0.16%)

(* 4) 本投資法人が受け取る固定賃料は、月ごとにP50ベースでの想定発電量をもとに計算しています。本逸失変動賃料は、当該出力制御以外の日の発電量をP50で発電したと想定した際の逸失分となります。

(* 5) 超過確率P (パーセンタイル) 50の数値 (50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。) としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいいます。本投資法人の保有資産の賃料は、基本賃料と実際の発電量がP50ベースで想定される想定発電量の70%を上回った場合に発生する実績連動賃料の組み合わせとなっています。

以 上

本投資法人のホームページアドレス : <https://www.canadiansolarinfra.com>