2026年11月10日

各　位

インフラファンド発行者名
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
代表者名　執行役員　中村　博信
（コード番号　9284）
管理会社名
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　林　瑞樹
問合せ先　財務企画部長　藤田　洋一
TEL：03-6279-0311

太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御による本投資法人の運用資産への影響（2026年10月）に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）の太陽光発電所における、2026年10月の発電電力量実績及び一般送配電事業者による出力制御（以下、「当月内出力制御」といいます。）による保有資産への影響について、下記の通りお知らせいたします。

記

１．2026年10月の発電電力量実績

2026年12月期						
	発電所（合計）	パネル出力	予想発電電力量（kWh）（A）（＊1）	発電電力量（kWh）（B）（＊2）	差異(kWh)（B）－（A）	CO_2削減量（kg-CO_2）（＊3）
7月	35	247.57	26,650,635	29,720,594	3,069,959	12,625,758
8月	35	247.57	29,102,705	30,957,620	1,854,915	13,159,511
9月	35	247.57	24,015,000	18,059,867	-5,955,133	7,681,639
10月	35	247.57	22,671,291	20,896,594	-1,774,697	8,864,330
11月						
12月						
合計	－	－	102,439,631	99,634,675	-2,804,956	42,331,238

（＊1）予想発電電力量はテクニカルレポートに記載の超過確率50%（P50）の予想発電電力量を基に弊社で試算しています。
（＊2）発電電力量は、SCADAシステムで把握可能なデータを基に集計しています。
（＊3）CO_2削減量は、各電気事業者の調整後排出係数を基にして算出したものです。
（環境省HP参考 https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html）

２．2026年10月の発電所別発電電力量実績

2026年10月は、前半は日射に恵まれる天候が多かったものの、後半は台風の影響等による雨も増え、本投資法人が所有する太陽光発電所のポートフォリオ全体の発電電力量は20,896,594kWh、予想発電電力量対比

で 92.17%となりました。本投資法人は、発電所ごとの月次ベースの実績発電電力量が予想発電電力量を大きく下回った場合においても、賃借人より基本賃料（予想賃料の 70%）を収受できる契約構造となっていますが、10 月に予想発電量対比で 70%を下回った発電所は PCS の一部が故障中の CS 笠間市発電所 1 か所でした。

2026 年 10 月				
発電所	パネル出力 (MW)	予想発電 電力量(kWh) (A)	発電電力量 (kWh) (B)	予実対比 (%) (B/A)
CS 志布志市発電所	1.22	117,266	113,901	97.13
CS 伊佐市発電所	0.93	87,778	89,400	101.85
CS 笠間市発電所	2.13	164,496	79,474	48.31
CS 伊佐市第二発電所	2.01	200,259	202,200	100.97
CS 湧水町発電所	1.75	157,875	162,390	102.86
CS 伊佐市第三発電所	2.23	213,144	219,008	102.75
CS 笠間市第二発電所	2.10	161,990	160,927	99.34
CS 日出町発電所	2.57	233,553	265,295	113.59
CS 芦北町発電所	2.35	218,697	233,470	106.75
CS 南島原市発電所(東)、同発電所(西)	3.93	380,056	385,182	101.35
CS 皆野町発電所	2.45	228,807	195,311	85.36
CS 函南町発電所	1.34	112,380	113,454	100.96
CS 益城町発電所	47.69	4,466,052	3,942,300	88.27
CS 郡山市発電所	0.64	60,944	60,046	98.53
CS 津山市発電所	1.93	175,109	159,981	91.36
CS 恵那市発電所	2.12	186,620	205,310	110.01
CS 大山町発電所(A)、同発電所(B)	27.30	2,519,634	2,168,700	86.07
CS 高山市発電所	0.96	67,238	69,265	103.02
CS 美里町発電所	1.08	95,600	100,616	105.25
CS 丸森町発電所	2.19	195,503	206,590	105.67
CS 伊豆市発電所	10.78	818,459	905,220	110.60
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	217,986	248,685	114.08
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	77,607	66,073	85.14
CS 日出町第二発電所	53.40	5,079,607	4,937,300	97.20
CS 大河原町発電所	7.52	690,621	615,400	89.11
CS 福山市発電所	3.32	304,962	249,140	81.70
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	809,572	711,770	87.92
CS 嘉麻市発電所	2.24	187,380	142,782	76.20
CS みやこ町犀川発電所	13.01	1,229,107	923,717	75.15
CS 笠間市第三発電所	13.57	1,109,996	1,017,870	91.70
CS 山口市発電所	1.11	113,965	98,445	86.38
CS 佐倉市発電所	1.22	82,848	74,902	90.41
CS 広島市鈴張発電所	17.46	1,672,532	1,545,500	92.40
CS さくら市喜連川発電所	1.21	112,181	107,440	95.77
CS つくば市高見原発電所	1.24	121,467	119,530	98.41

ポートフォリオ合計	247.57	22,671,291	20,896,594	92.17

３．本投資法人の運用資産にかかる 2026 年 10 月の出力制御の実施状況

一般送配電事業者による出力制御の指示に基づき、各発電所（以下、「当該発電所」といいます。）において 2026 年 10 月中に以下のとおり出力制御が実施されました。

発電所	パネル出力(MW)	電力管内	出力制御ルール	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通期合計
CS 志布志市発電所	1.22	九州	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 伊佐市発電所	0.93	九州	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 笠間市発電所※	2.13	東京	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 伊佐市第二発電所	2.01	九州	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 湧水町発電所	1.75	九州	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 伊佐市第三発電所	2.23	九州	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 笠間市第二発電所※	2.10	東京	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 日出町発電所	2.57	九州	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 芦北町発電所	2.35	九州	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 南島原市発電所(東)、同発電所(西)	3.93	九州	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 皆野町発電所	2.45	東京	30 日	0	0	0	2	－	－	2
CS 函南町発電所※	1.34	東京	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 益城町発電所	47.69	九州	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 郡山市発電所	0.64	東北	30 日	0	0	2	2	－	－	4
CS 津山市発電所	1.93	中国	30 日	0	0	0	3	－	－	4
CS 恵那市発電所	2.12	中部	360 時間	0	0	0	0	－	－	0
CS 大山町発電所(A)、同発電所(B)	27.30	中国	30 日	0	0	0	5	－	－	5
CS 高山市発電所	0.96	中部	360 時間	0	0	0	1	－	－	2
CS 美里町発電所※	1.08	東京	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 丸森町発電所	2.19	東北	無制限無補償	1	0	0	4	－	－	5
CS 伊豆市発電所	10.78	東京	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	北海道	無制限無補償	0	0	0	1	－	－	1
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	東北	無制限無補償	1	0	0	4	－	－	4
CS 日出町第二発電所	53.40	九州	30 日	0	0	0	0	－	－	0
CS 大河原町発電所	7.52	東北	無制限無補償	1	0	0	4	－	－	4
CS 福山市発電所	3.32	中国	30 日	0	0	0	3	－	－	3
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	東北	30 日	0	0	2	3	－	－	5
CS 嘉麻市発電所	2.24	九州	無制限	0	0	7	14	－	－	21

			無補償							
CS みやこ町犀川発電所	13.01	九州	無制限 無補償	0	0	7	14	－	－	21
CS 笠間市第三発電所	13.57	東京	30 日	0	0	0	2	－	－	2
CS 山口市発電所	1.11	中国	無制限 無補償	0	0	0	3	－	－	3
CS 佐倉市発電所	1.22	東京	360 時間	0	0	0	0	－	－	0
CS 広島市鈴張発電所	17.46	中国	360 時間	0	0	0	3	－	－	3
CS さくら市喜連川発電所	1.21	東京	360 時間	0	0	0	1	－	－	1
CS つくば市高見原発電所	1.24	東京	無制限 無補償	0	0	0	0	－	－	0
ポートフォリオ合計	247.57			3	0	18	69	－	－	90

（※はオンライン未対応発電所）

（注）実施日数には代理制御を含みます。

４．当月内出力制御による本投資法人の運用状況への影響

当月内出力制御による本投資法人の収益への影響は以下のとおりです。

2026年10月の本出力制御による実質逸失変動賃料収入（＊４）	15,588千円
今期の2026年10月までの出力制御による累計逸失変動賃料収入 （今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想賃料収入に対する比率）	22,950千円 （0.50%）
（ご参考）今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想発電量（P50（＊５）ベース、出力制御による予想発電量への影響を考慮前）に対する当該発電所の当月実質逸失発電量の比率 （今期2026年10月までの累計実質逸失発電量の比率）	0.36% （0.52%）

（＊４）本投資法人が受け取る固定賃料は、月ごとにP50ベースでの想定発電量をもとに計算しています。本逸失変動賃料は、当該出力制御以外の日の発電量をP50で発電したと想定した際の逸失分となります。

（＊５）超過確率P（パーセンタイル）50の数値（50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。）としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいいます。本投資法人の保有資産の賃料は、基本賃料と実際の発電量がP50ベースで想定される想定発電量の70%を上回った場合に発生する実績連動賃料の組み合わせとなっています。

以　上

本投資法人のホームページアドレス：　https://www.canadiansolarinfra.com